

RECAPITULATIF RT2005

Données administratives

Nom de l'étude : pavillon BBC Effinergie Référence :
 Date du permis : 04/03/2010 Numéro du permis :
 Surface habitable : 175,62 m² Surface Shon : 198,99 m²
 Maître d'ouvrage :

Tél: et Fax :

Résumé de l'étude pour une maison individuelle

Groupe	Refroid.	Catégorie	Tic	Tic Réf.
PAVILLON T.P.	non refroidi	CE1	31,81 °C	32,81 °C
		Ubat Base	Ubat Max	Ecart
Respect Ubat Max (Art. 39)		0,409	0,491	28,77 %
		C Ch+Fr+Ecs	Cep Max	Ecart
Respect Cep Max (Art. 9)		42,13	250,00	83,15 %
		Résultat	Projet	Réf.
		Ubat	0,350	0,415
		Cep	53,90	119,31

Consommation



- Chauffage (25,81)
- ECS (16,31)
- Eclairage (7,51)
- Auxiliaires (4,26)


Consommations en kWhEP/m² de Shon

Bâtiment conforme au label BBC 2005 Option EFFINERGIE après le 01/10/2009

Echelle des consommations d'énergie

Echelle des émissions de gaz à effet de serre

Valeurs en kWhEP/m² de surface habitable



Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.