

DONNEES TECHNIQUES

Sélection du département

Département sélectionné : AIN Numéro : 1
 Bordure de mer : Zone intérieure Altitude : 230 m
 Zone climatique : H1c
 Exposition aux bruits générale : BR1
 Date du PC : 01/09/2006

ARCHITECTURE de L'ETUDE

U22Win 2005 V. 4.8.0 évalué sous le n° EVAL-2010.02 - Calculs réalisés avec le moteur ThCE2005 (V1.1.3 du 12/12/08) conçu par le CSTB

Bâtiment n° 01 : AGENCE BANCAIRE

Surface SHON prise en compte pour le calcul RT 2005 : 181,44 m²

Zone		Type		Surface m ²	
ENSEMBLE BÂTIMENT		Bureaux		171,05	
Groupe	Refroidissement	Catégorie	Tic	Tic Réf.	
ensemble des locaux	Groupe refroidi	CE2	Groupe	refroidi	
		Ubat Base	Ubat Max	Gain en %	
Respect Ubat Max		0,428	0,642	31,00	
		Résultat	Projet	Référence	Gain en %
		Ubat	0,443	0,428	-3,50
		Cep RT2005	154,22	172,33	10,51
Les Gardes-Fou sont conformes.					
Le bâtiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE.					