

SITE SÉLECTIONNÉ

Désignation du site	: PARIS
Pays	: FRANCE
Hémisphère	: Nord
Latitude	: 48,5 °
Longitude	: 2,3 °
Altitude	: 89 m
Température sèche été	: 32 °C
Température humide été	: 20 °C
Ecart diurne moyen	: 11,2 °C
Température sèche hiver	: -7 °C
Température humide hiver	: -7 °C
Latitude	: 48,5 °
Pression barométrique	: 10215,1725 Pa
jour de références	: 31 Juillet

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 1)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	2124		2124
10	2234		2234
12	2286		2286
14	2272		2272
16	2191		2191
18	2072		2072

Valeur maximale des apports : 2286 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 2)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	1447		1447
10	1806		1806
12	2113		2113
14	2287		2287
16	2287		2287
18	2113		2113

Valeur maximale des apports : 2287 W à 14 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 3)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	28476	9660	38136
10	40894	9660	50554
12	43867	9660	53527
14	41692	9660	51352
16	30680	9660	40340

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
18	25635	9660	35295

Valeur maximale des apports : 53527 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 4)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	38448	8330	46778
10	60684	8330	69014
12	79064	8330	87394
14	81074	8330	89404
16	61862	8330	70192
18	35336	8330	43666

Valeur maximale des apports : 89404 W à 14 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 5)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	48362	17850	66212
10	63124	17850	80974
12	68971	17850	86821
14	73446	17850	91296
16	65565	17850	83415
18	44856	17850	62706

Valeur maximale des apports : 91296 W à 14 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 6)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	19906	5040	24946
10	24562	5040	29602
12	26983	5040	32023
14	25987	5040	31027
16	22415	5040	27455
18	21348	5040	26388

Valeur maximale des apports : 32023 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 7)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	24842	5040	29882
10	29498	5040	34538
12	31919	5040	36959
14	30923	5040	35963
16	27351	5040	32391
18	26284	5040	31324

Valeur maximale des apports : 36959 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 8)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	21216	4760	25976
10	27930	4760	32690
12	31465	4760	36225
14	30334	4760	35094
16	25449	4760	30209

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
18	23060	4760	27820

Valeur maximale des apports : 36225 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 9)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	9687	3150	12837
10	14100	3150	17250
12	16318	3150	19468
14	15242	3150	18392
16	11677	3150	14827
18	9975	3150	13125

Valeur maximale des apports : 19468 W à 12 h

TOTALISATION DES APPORTS

(Zone 10)

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	1372	210	1582
10	1934	210	2144
12	2146	210	2356
14	2088	210	2298
16	1660	210	1870
18	1099	210	1309

Valeur maximale des apports : 2356 W à 12 h

TOTALISATION GENERALE

Heure	Apports sensibles	Apports latents	Apports totaux
8	195880	54040	249920
10	266766	54040	320806
12	305132	54040	359172
14	305345	54040	359385
16	251137	54040	305177
18	191778	54040	245818

Valeur maximale des apports : 359385 W à 14 h

RÉCAPITULATION DES APPORTS MAXI.
(Zone 4)

N° Ord.	Désignation	h Maxi	Apports Sensibles	Apports Latents	Apports Totaux
1	A 0000	14	2013	420	2433
2	A 0001	8	360	210	570
3	A 0002	8	455	210	665
4	A 0003	14	1841	1050	2891
5	A 0004	14	623	770	1393
6	A 0005	8	735	210	945
7	A 0006	12	2228	210	2438
8	A 0007	8	200	0	200
9	A 0008	12	2167	70	2237
10	A 0009	14	809	140	949
11	A 0012	16	3168	140	3308
12	A 0013	14	904	280	1184
13	A 0014	14	1085	280	1365
14	A 0015	14	819	280	1099
15	A 0016	12	7710	1050	8760
16	A 0017	8	557	350	907
17	A 0018	12	27351	1050	28401
18	A 0019	8	428	140	568
19	A 0021	8	207	0	207
20	A 0022	12	2142	70	2212
21	B 0000	16	39242	1400	40642