

## DEPARTEMENT SELECTIONNE

### CARACTERISTIQUES DE BASE

Numéro du département : 75  
Désignation du département : PARIS  
Zone climatique de base : H1  
Région de base : V  
Température extérieure de base (niv.mer) : -5 °C  
Altitude : 60 m

### CORRECTIONS

Température extérieure corrigée ( - ) : -5 °C  
Température extérieure moyenne ( - ) : 12 °C

## RECAPITULATION

Surface totale : 749,6 m<sup>2</sup>  
 Volume total : 2353,7 m<sup>3</sup>

N° Piece	Désignation	Surface m <sup>2</sup>	Ti °C	Qv m <sup>3</sup> /h	Déper W	Déper Ventil.	Déper Totales	Puissance Installée
1	A 0000	46,80	20	8	1842	64	1906	2287
2	A 0001	11,70	20	1	0	8	8	10
3	A 0002	15,60	20	5	0	41	41	50
4	A 0003	18,90	20	2	6	13	19	23
5	A 0004	11,40	20	11	133	89	223	267
6	A 0005	21,70	20	5	0	45	45	55
7	A 0006	12,60	20	5	439	39	478	574
8	A 0007	4,20	20	0	0	3	3	3
9	A 0008	13,30	20	2	631	19	651	781
10	A 0009	16,60	20	3	1161	22	1183	1419
11	A 0010	12,40	20	1	273	8	281	337
12	A 0011	12,60	20	1	115	9	123	148
13	A 0012	17,00	20	5	675	44	719	862
14	A 0013	23,10	20	7	658	57	715	858
15	A 0014	27,20	20	7	852	59	911	1094
16	A 0015	22,60	20	7	293	56	349	419
17	A 0016	37,10	20	14	1512	117	1629	1955
18	A 0017	36,30	20	5	0	45	45	54
19	A 0018	107,00	20	22	7971	187	8158	9790
20	A 0019	12,70	20	1	0	9	9	10
21	A 0021	5,10	20	0	128	3	131	158
22	A 0022	10,10	20	2	472	17	489	587
23	A 0023	3,50	20	0	260	2	262	315
24	B 0000	250,06	20	68	14091	577	14668	17601

31512   
 1535   
 33047   
 39657

Déperditions totales : 33047 W

Puissance installée totale : 39657 W

NOTA : Les puissances indiquées dans la dernière colonne du tableau sont exprimées en watts majorées de 20 %

## RECAPITULATION

Surface totale : 788,1 m<sup>2</sup>  
 Volume total : 2408,3 m<sup>3</sup>

N° Piece	Désignation	Surface m <sup>2</sup>	Ti °C	Qv m <sup>3</sup> /h	Déper W	Déper Ventil.	Déper Totales	Puissance Installée
1	A 0100	30,41	20	2	955	17	972	1167
2	A 0101	11,10	20	1	194	6	200	240
3	A 0102	11,00	20	1	339	6	345	414
4	A 0103	195,10	20	41	3636	345	3981	4778
5	A 0104	5,10	20	0	146	3	149	178
6	A 0105	151,60	20	40	3693	341	4033	4840
7	A 0106	49,20	20	6	77	53	131	157
8	A 0107	27,90	20	2	0	16	16	19
9	A 0108	39,00	20	16	956	134	1090	1308
10	A 0109	3,60	20	0	214	2	216	259
11	A 0110	19,00	20	3	3370	27	3398	4077
12	B 0100	31,76	20	24	1903	200	2103	2523
13	B 0101	156,70	20	125	4964	1065	6029	7235
14	B 0102	4,04	20	0	251	4	255	306
15	esc. B1	44,93	20	10	8488	84	8572	10286
16	esc. B2	7,68	20	1	419	7	427	512

29604      2312      31916      38299

Déperditions totales : 31916 W  
 Puissance installée totale : 38299 W

NOTA : Les puissances indiquées dans la dernière colonne du tableau sont exprimées en watts majorées de 20 %

## TOTALISATION

Code	Désignation	Classe Expo	Surface m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Déperditions W	Nombre	Déperditions Totales
SS-2	Zone 1	Ex1	85,5	228,3	3542	1	3542
SS-1.5	Zone 2	Ex1	121,5	270,9	5709	1	5709
SS-1	Zone 3	Ex1	513,8	1479,8	31684	1	31684
Niveau 0	Zone 4	Ex1	749,6	2353,7	33047	1	33047
Niveau 1	Zone 5	Ex1	788,1	2408,3	31916	1	31916
Niveau 2	Zone 6	Ex1	522,5	1316,6	13284	1	13284
Niveaux 3-	Zone 7	Ex1	522,5	1316,6	13287	7	93007
Niveau 10	Zone 8	Ex1	524,5	2013,3	20224	1	20224
Niveau 10	Zone 9	Ex1	276,7	697,3	9033	1	9033
Terrasse	Zone 10	Ex1	39,4	110,7	2153	1	2153

Nombre total de Zones : 16  
 Déperditions totales : 243599 W  
 Surface totale : 7278,7 m<sup>2</sup>  
 Volume total : 20095,1 m<sup>3</sup>